

Trinkwasseranalyse

Wasserversorgung Kißlegg/Immenried



| Entnahmedatum: | WV Kißlegg | WV Immenried |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | 18.03.2019 | 18.03.2019 |
| Entnahmestelle: | Ortsnetz Kißlegg | Ortsnetz Immenried |
| Parameter | Ergebnis | |
| Natrium [mg/l] | 5,30 | 7,50 |
| Kalium [mg/l] | 1,40 | 1,30 |
| Magnesium [mg/l] | 21,50 | 13,80 |
| Calcium [mg/l] | 94,60 | 83,10 |
| Fluorid [mg/l] | 0,05 | 0,05 |
| Chlorid [mg/l] | 11,50 | 8,20 |
| Sulfat [mg/l] | 11,00 | 10,30 |
| Nitrat [mg/l] | 19,50 | 16,80 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 [mmol/l] | 5,85 | 4,97 |
| Basekapazität bis pH 8,2 [mmol/l] | 0,51 | 0,29 |
| Gesamthärte als Summe Erdalkalien [mmol/l] | 3,20 | 2,70 |
| Gesamthärte als Grad dt. Härte [° dH] | 18,10 | 14,90 |
| Härtebereich für Waschmittel | hart | hart |

Die Anforderungen der TrinkwV werden von den untersuchten Proben alle erfüllt.

Bemerkenswerte Abweichungen zu den früherern Untersuchungen konnten nicht festgestellt